



Malmkatla VIADRUS U26

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE
JUHEND

SISSEJUHATUS

VIADRUS U-26 on HERCULES malmkatelde kõige uuem mudel. Katel on oma tehnilise lahenduse ja näitajate poolest mitmeti parem ja kasutajasõbralikum kui U-22. Kütuse sisselaadimise avamisel jääb silma malmist kaitseekraan, mis ei takista kütuse laadimist, küll aga hoiab ära ukse avamisel põlemisgaaside sattumise katlaruumi. Paremaks sooja kättesaamiseks on suitsugaaside käik konstrueeritud kahekorruseline. Sellest ka katla kõrge kasutegur. Põlemise parandamiseks on ülemisel katlauksel hästi reguleeritav sekundaarõhu ava. Õhk soojeneb ülemise ukse vahel eelnevalt ja jaotatub ühtlaselt kogu kolde ulatuses, mistõttu kütuse põlemine on täielikum. Tuhakamber on oma mõõtmetelt pea kaks korda suurem kui U-22. Allolevas tabelis on ära toodud katla tehnilised näitajad.

Tab 1. Katla tehnilised näitajad.

Seksioonide arv	ribi	3	4	5	6	7
Nominaalne võimsus (kivisüsi)	kW	11	16,5	22,5	31	39,5
Nominaalne võimsus (puit)	kg/h	8	14	20	24	27
Põlemiskambri maht	dm ³	23	37	51	64,5	78
Kasutegur	%	75				
Katla veemaht	ltr.	27,6	33,3	35	44,7	50,4
Kaal	kg	214,5	264,2	314	363,6	413,3
Põlemiskambri sügavus	mm	185	295	405	515	625
Suitsutoru sisemine läbimõõt	mm	156				
Katla mõõdud : kõrgus x laius	mm	1026x 520				
sügavus	mm	380	490	600	710	820
Kütuse laadimisava mõõdud	mm	300 x 320				
Maksimaalne tööõhk	bar	4				
Katsetusrõhk	bar	8				
Siseneva vee minimaalne lubatud temperatuur	°C	60				
Tõmme	mbar	0,1 – 0,30				

Paremate põlemisnäitajate saavutamiseks samuti euronõuetele vastava ohutuse tagamiseks toodetakse katlaid U-26 kahes modifikatsioonis. Kuni seitsme ribilised katlad ja seitse kuni kümne ribilised katlad. Viimased on varustatud parima kasuteguri ja ühtlase ning täielikuma põlemise saavutamiseks kahe eraldi primaarõhu pealeandmise süsteemiga. Ka on lisatud katla ülekuumenemise vastu temoklapi töö põhinev kaitse süsteem.


Tab. 2. Katla tehnilised näitajad.

Seksioonide arv	ribi	8	9	10
Nominaalne võimsus (kivisüsi)	KW	46	51	58
Nominaalne võimsus (küttepuud)	KW	35	41	46
Põlemiskambri maht	dm ³	91,5	105	118,5
Kasutegur	%	75		
Katla veemaht	L	51,6	61,8	67,5
Kaal	kg	463	512,7	562,4
Põlemiskambri sügavus	mm	735	845	955
Suitsutoru sisemine läbimõõt	mm	176		
Katla mõõdud : kõrgus x laius	mm	1128x544		
pikkus	mm	933	1043	1153

Kütuse laadimisava mõõdud	mm	300 x 320
Maksimaalne töörõhk	bar	4
Katsetusrõhk	bar	8
Siseneva vee minimaalne lubatud temperatuur	°C	60
Tõmme	mbar	0,4


Konstruksioonilised erinevused.

Joonis 1. Vaade tagant




1. Kaitseklapp
2. Jahutusvee sisend
3. Kaitseklapiklapi andur
4. Kütteeve väljaviik
5. Kütteeve sisseviik

Joonis 2. Kaitseklapi ühendamine



1. Kaitseklapp
2. Kütteeve väljaviik
3. Kütteeve väljaviik
4. Jahutusvee väljaviik
5. Kütteeve sisseviik
6. Jahutusvee sisseviik



Katel VIADRUS U26 on madalsurve katel, mis on ette nähtud väiksemate hoonete kütmiseks tahkekütusega. Katel on kasutatav kuni +90°C veetemperatuuri ja maksimaalselt 0,4 MPa

nominaalsurvega keskküttesüsteemide kuumaveekatlana. Katla korpuse tihedust on kontrollitud katsetusrõhul 0,8 MPa.


KATLA EHITUS

Katla korpus on kokku pandud üksikutest malmseksioonidest. Sektsioonid on omavahel ühendatud terasest ühendusniplitega ja kokku tõmmatud nelja tõmmitspoldiga. Niimoodi moodustub katla sektsioonidest katla kolle, suitsukäigud, tuharuum. Katlasse sissetuleva ja väljuva vee avad asuvad katla tagaküljel.

Katla tagumise sektsiooni ülemises osas asub põlemisgaaside väljumisava koos suitsulõõri mineva liitmiku ja tõmbe reguleerimise siibriga. Katla esimeses sektsioonis asuvad kütte sisselaadimise ja tuha väljavõtmise ava mis on ustega suletavad.

Kogu katel on isoleeritud termoisolatsiooniga soojuskadude vältimiseks. Vaata ka joonis 1. Katla ehitus.


Joonis 1. Katla ehitus



1-esimene sektsioon, 2-keskmine sektsioon, 3-tagumine sektsioon, 4-rippuks, 5- kütuse sisselaadimise uks, 6-sekundaarõhu lisamise ava, 7-tuhakambri uks, 8- primaarõhu sisselaske ava, 9-tuharesti luuk, 10-õlipõleti ava kate, 11-põlemisgaaside reguleerimise siiber, 12-suitsutoru liitmik, 13-siibri juhthoovastik, 14-puhastusluuk, 15- pealmine puhastusava, 16-tõmmitspolt, 17-

nippel, 18-ühendusliitmik, 19-tühjenduskraan, 20-kork G 1 ½", 21-katla korpuse külgmine paneel, 22-katla korpuse kaas, 23-katla korpuse ülemine esimene kaas, 25-katla esipaneel, 26-katla korpuse tagumine paneel, 27-tuhakast, 29-tõmberegulaator.


KATLA ASUKOHT KATLARUUMIS



Katel tuleb paigaldada umbes 5-10 cm kõrgusele mittepõlevale alusele. Asukoht peab võimaldama katla lihtsat ühendamist korstnaga, kütte- ja tagasivooluveetorustikuga ning suitsukäigu lihtsat puhastamist. Alus peab olema katlakorpusega võrdset pikk, nii et tuhakambri ust saaks kergelt avada. Katla ees peab katla puhastamiseks ja hooldamiseks olema minimaalselt 50 cm vaba ruumi. Katla tagasein peab jääma vähemalt 60 cm kaugusele vastasseinast. Kui katel seisab ühe küljega vastu seina, peab katla tagakülje juurde juurdepääsu võimaldamiseks jääma ühelt küljelt seina ja katla vahele 5 cm ning teise külje ja seina vahele minimaalselt 60 cm ruumi. Katel on ühendatud korstnaga suitsutoru abil. Suitsutoru paigaldamine peab olema teostatud vastavalt ESN 73 4210 nõuetele. Süttivaid materjale ei tohi hoida katlale lähemal kui 200 mm. Kergesti süttivate materjalide puhul on vahemaa kaks korda suurem, st. 400 mm.


Ruumis, kuhu paigaldatakse katel, peab olema tagatud pidev õhu juurdepääs mis kindlustab õige põlemisrežiimi ja ruumi ventilatsiooni.

KATLA KOKKUPANEK



ORSTNAGA ÜHENDAMINE

Katla korstnaga ühendamisel on soovitatav jälgida kõrvalolevat joonist. Katel peab omama individuaalset korstnalõõri, millesse ei tohi olla ühendatud teiste kütteseadmete suitsutorusid. Korsten peab olema kindlasti varustatud korstnatõmbe regulaatoriga, mis tagab konstantse tõmbe katlas. Tänu tõmberegulaatori kasutamisele on võimalik reguleerida katel õigele põlemistsüklile kogu põlemise vältel. Kõik suitsukäigu ühenduskohad peavad olema korralikult tihendatud, et ülesurve korral ei tungiks põlemisgaasid katlaruumi. Vältida tuleks suitsutoru vedamist läbi mitme ruumi, samuti liigseid põlvi ja pööranguid.




Korstnatõmbe regulaatori töötamise põhimõte.

Korstnatõmbe regulaator on hädavajalik seade tahkekütusekatelde, pliitide jt. küttekollete ühtlase tõmbe tagamiseks. Teadaolevalt tekib õigesti ehitatud korstnas tõmme (õhu liikumine) tänu rõhkude vahele. Korstna tõmme peale korstna konstruktiivsete iseärasuste mõjutavad õues liikuva õhu kiirus ja suund (tuule illid), mitmesugused muud ilmastiku tegurid, samuti korstnas liikuva suitsugaasi temperatuur. Need tegurid võivad tõmme korstnas muuta kuni mitmekümne kordselt. Juhul, kui kütteseadete suitsulõõr on vahetult ühendatud korstnaga s.t. ilma korstnatõmbe regulaatorita, siis tõmbe suurenedes tõmmatakse põlemiskoldes tekkiv soojus läbi korstna kiiresti välja. Niisiis, **Tõmbe suurenedes, põlemisgaaside liikumine kiireneb, mille käigus katla soojusvaheti ei suuda kõiki gaasides olevat soojust salvestada. Suureneb korstnasse minevate gaaside hulk ja temperatuur. Korstnas tekkiva liigse tõmbe mõjul imetakse küttekoldesse täiendavat lisaõhku, põlemine muutub intensiivsemaks ja kütus põleb kiiresti.**

Liigse soojakao vältimiseks korstna kaudu, tuleb paigaldada korstna tõmme reguleeriv klapp e. regulaator. Korstnatõmbe regulaator on vabalt liikuv metallist klapp, mis paigaldatakse suitsu-lõõrile või korstnasse. Klapi avamiseks vajamineva jõu suurust reguleeritakse klapi küljes oleva vastukaaluga. Tõmbe reguleerimise ulatus on märgitud klapile. Juhul, kui tõmme korstnas suureneb, avaneb suurenenud tõmbe mõjul klapp, lastes korstnasse lisaõhku. Seega tõmmatakse lisaõhku kolde kõrvalt, mitte läbi kolde. **Tõmme koldes jääb ühtlaseks!**

Katsetega on kindlaks tehtud, et tuuliste ilmadega on kütuse kokkuhoid klapi kasutamisel kuni 35%.



	012 RaRo	Sobib paigaldamiseks ümmargusele teraslõõrile läbi-mõõduga 150 mm.
	012	Sobib paigaldamiseks ümmargusele avale läbimõõduga 160 mm. Lõõri või korstna ristlõike pindala 100 kuni 400 cm ² .
	05	Sobib paigaldamiseks täiskivi korstnale. Ristlõike pindala vahemikus 400 – 750 cm ² .

ENNE KORSTATÕMBE REGULAATORI SOETAMIST TULEKS KINDLASTI KONSULTEERIDA SPETSIALISTIGA, VAJADUSEL TULEKS TEOSTADA KORSTNATÕMBE MÕÖTMINE.

KATLA ÜHENDAMINE KESKKÜTTE SÜSTEEMI.

Süsteemi tutvustus.

Süsteemi põhikomponendid on toodud joonisel Kasutada võib nii ühe kui mitme akumulatsioonipaagiga lahendusi sõltuvalt köetava hoone suuruselt ja akupaakide võimalikust paiknemisest Süsteemi eesmärgiks on tagada ööpäevaringselt keskkütteks vaja mineva vee temperatuur, samuti kuum tarbevesi, minimaalse kütuse ja ajakuluga.

Töötamise põhiprintsiip.

Pakutav keskküttesüsteem jaguneb oma otstarbalt ja töötamise eesmärgilt kaheks iseseisvaks osaks, mis on omavahel seotud soojaakumulatsioonipaagiga. Esimene osa, ehk kütmise osa koosneb katlast, katla segamissõlmest ja ühendustorustikust. Kütmise osa eesmärgiks on tagada akumulatsioonipaagis pidevalt õige (piisav) temperatuur sõltumata tarbimisest. Akumulatsioonipaagi temperatuur on soovitatav hoida vahemikus +62 kuni +98 C. Teine osa ehk tarbimise osa koosneb küttesüsteemi ringlussõlmest, kütetorustikust ja kütteelementidest (radiaatoritest, põrandakütte kontuuridest jne.) ning nende tööd reguleerivatest klappidest, ventiilidest. Tarbimise osa eesmärgiks on tagada ruumide (ka tarbevee) soojavajadus kasutades säästlikult akumulatsioonipaaki salvestatud soojaenergiat.

Süsteemi töö.

Süsteemil on kolm tsirkulatsiooni ringi.


1. Esimene ehk katla tsirkulatsiooni ring koosneb katlast (1), süsteemi kaitseklapist (2), katla ja akumulatsioonipaagi vahelisest segamissõlmest (6) ja neid ühendavatest torudest. Selle tsirkulatsiooniringi ülesandeks on võimalikult kiiresti saavutada katla töötemperatuur kütiskadude ja katla liigse tahmumise vältimiseks, samuti katla tööea pikendamiseks. Selle ringi tööpõhimõtte saab selgeks, kui tutvuda katla ja akumulatsioonipaagi vahelise segamissõlme ehituse ja töötamisega.
2. Teine ehk akumulatsioonipaagi tsirkulatsiooni ring on jätkuks esimesele. Lisanduvad akumulatsioonipaagid (12) koos nende juurde kuuluvate seadmete ja torustikuga. Teine ring hakkab tööle, kui katel on saavutanud oma töötemperatuuri (>65C) ja avaneb ringlussõlme termoklapp, avades tee kuumale keskküttele veele akumulatsioonipaaki. Akumulatsioonipaak on varustatud tarbevee tootmiseks soojusvahetiga, mis kujutab endast spiraalset vasktoru, mille külge on ühendatud 6 bar tarbevee ülerõhu kaitseklapp ja tarbevee segamissõlm. Tarbevee segamissõlm kujutab endast tavalist kolme otsaga termoklappi, mis reguleerib tarbevee süsteemi mineva kuumade vee temperatuuri.
3. Kolmas, ehk hoone tsirkulatsioon koosneb tsirkulatsioonipumbast (10) segamisklapist e. 3-T ventiilist (11), termomeetritest ja automaatika seadmest (3). Nende abil juhitakse hoone keskküttele ringi (põrandakütte elemendid, radiaatorid, torustik jne.) mineva keskküttele vee temperatuuri ja ringlust.

Pakutud lahendus võimaldab ruumid kiiresti soojaks kütta ka jahtunud süsteemi korral, kuna hoone keskkütteringi minev soe vesi võetakse katlast akumulatsioonipaaki suubuvast torult. Seega juhul, kui tsirkulatsioonipump (10) töötab ja 3-T ventiil (11) on tsirkulatsiooniks avatud võetakse vajaminev hulk kuumade vett esmalt otse katlast. Ülejäänud kuumade vesi suunatakse aga akumulatsioonipaakidesse (12). Kui tuli katlas on kustunud toimub veeringlus akumulatsioonipaagist hoone keskkütteringi.

Akumulatsioonipaagi mahud vastavalt katla U-22S ribide arvule. Ruumide kõrgus 2,3...2,5 m.

Katla sektsioonide arv	5	6	7	8	9	10
Akupaagi maht/l	1000	1200	1500	1800	2000	2200
Köetav pind m ²	Kuni 100 m ²	100-120m ²	120-150m ²	150-180m ²	180-200m ²	200-220m ²


1. KATEL
2. KAITSEKLAPP 3 bar
3. AUTOMAATIKA JUHTPLOKK
4. TORUSTIK 50 mm
5. SÜSTEEMI TÄITEVENTIIL
6. KATLA SEGAMISSÖLM
7. TARBEVEE KAITSEKLAPP 6bar
8. TARBEVEE SEGAMISSÖLM
9. SOOJUSVAHETI
10. SÜSTEEMI TSIRKULATSIOONIPUMP
11. SÜSTEEMIVEE SEGAMISVENTIIL
12. AKUMULATSIOONI PAAK
13. TERMOMEETER



KATLA PAIGALDUS KESKKÜTTE SÜSTEEMI

KATLA SEGAMISSÕLM (6)

Segamissõlm on termoklapi töö põhinev seade, mis paigaldatakse katla ja akumulaatoripaagi vahelisele torustikule katla töötemperatuuri automaatselt hoidmiseks. Segamissõlm on eriti vajalik tahkekütusekatelde kasutamisel. Õige katla temperatuuri hoidmine ja tule süütamise järgne kiire temperatuuri tõus vähendab tunduvalt katla korrosiooni ja tahmumist, kuna katla üleskütmisel kolde ja suitsukäikude seintele tekkiva kondensaadi aeg lüheneb mitme kuni mitmekümne kordselt (*siinkohal NB! 5 mm nõge katla seinal = 15 mm paksuse kivivilla kihiga*). Segamissõlme kasutamine väldib mikropragude tekkimise ja sellest tulenevalt katla lekke või purunemise.





Käivitamine.

Segamissõlme tsirkulatsioonipumpa on soovitatav juhtida (käivitada ja seisata) suitsulõõris asuva kontaktermomeetri abil. Kui katlas süüdatakse tuli, lülitab suitsugaaside kontaktermomeeter tsirkulatsioonipumba tööle. Kui katlas on tuli kustunud, seega suitsugaaside temperatuur on langenud kontaktermomeetri minimaalse reguleeritud väärtuseni, lülitub pump välja.

Tsirkulatsioonipumba käivitumisel tekkinud surve mõjul sulgub tõkkeklapp keelates akupaagist või küttesüsteemist tagasituleva jaheda vee pääsu otse katlasse. Katlast tulev soe vesi aga pumbatakse läbi termoklapi katlasse tagasi. Vesi liigub ainult katla väikeses ringis. Katel kuumeneb kiiresti ja ühtlaselt.

Töötamine.

Segamissõlme termoklapp soojeneb katlast tulevate soojavee arvel. Soojenedes termoklapp avaneb, avades tee tagasivooluringist tulevatele jahedale veele. Termoklapi avatus sõltub termoelementi ümbritseva vee temperatuurist, ning seega hoitakse termoklapist väljuva vee temperatuur alati ühesugune. Üldjuhul kasutatakse 72°C juures töötavaid termoelemente, millega tagatakse katlasse tagastuva vee temperatuur vahemikus 60 ...65°C.



Loomulik tsirkulatsioon.

Juhul kui tsirkulatsioonipump on seiskunud (ka voolukatkestuse korral), langeb veesurve pumba surve poolel, mistõttu surve tõkkeklapi sulgemiseks (kinnihoidmiseks) kaob. Loomuliku tsirkulatsiooni mõjul tõkkeklapp avaneb, võimaldades niimoodi süsteemi loomuliku tsirkulatsiooni, kaitstes katla ülekuumenemist, purunemist.

Katelde U-26 segamissõlme pumbana oleks sobilik kasutada tsirkulatsioonipumpasid, mille tootlikus on reguleeritav vahemikus 1 ... 2,5 m³/h. Näiteks Firma Salmsoni poolt pakutav SALMSON NXL 53-25 P. Katla segamissõlmene võib kasutada ka tehaste poolt toodetud valmis sõlmi, näiteks LADDOMAT 21, TERMOVAR jne.

KÜTTESÜSTEEMI RINGLUSSÕLM (10, 11).


Ringlussõlme eesmärgiks on tagada ööpäevaringselt ruumide kütteks vajamineva küttevee õige temperatuur igal ajahetkel sõltuvalt välisõhu ja ruumi temperatuurist samuti etteantud programmist.

Töötamise põhimõte.

Ringlussõlm koosneb tsirkulatsioonipumbast (10), reguleerimise e. 3-T ventiilist (11), seadistusventiilist, termomeetritest ja hoone soojaautomaatika seadme. Ringlussõlme tööd juhib hoone soojaautomaatika seade (näit. AUTOMIX 20, AUTOMIX 30, ERT-01 jne.), mis vastavalt välisõhu ja (või) hoone siseõhu

temperatuuri järgi reguleerib reguleerimisventiili (3-T ventiili) asendit. Temperatuuride alanedes avatakse 3-T ventiil rohkem süsteemi tulevale kuumale veele, mistõttu tõuseb hoone kütteringis (radiator, põrandakütte jms) temperatuur, kindlustades niimoodi hoones vajamineva soojuse. Välis- ja hoone siseõhu temperatuuri tõustes keeratakse 3-T ventiili kuumale veele koomale ja avatakse rohkem tagasi tulevale jahedale veele mistõttu hoone kütteringis temperatuur langeb. Sellega välditakse hoone ülekütmist, kindlustades sooja säästliku kasutamise.

Järgneval joonisel on ära toodud ringlussõlme töötamine.



Kogu süsteemi töö on jälgitav torustikele, katlale ja akumulaatoripaagile paigaldatud termomeetrite vahendusel.

TÖÖTAMINE KATLAGA.

Enne tule süütamist katlas, ka esmasel kütmisel, tuleb veenduda, et süsteem on täidetud veega. Veenduda, et süsteem ei lekiks ja et süsteemis oleks vajalik rõhk.

Korralikult puhastada katla kolle ja tuharuum, et õhu sisselaske ava ei oleks ummistunud. Veenduda, et katla suitsulõõr ei oleks liigselt tahmunud, vajadusel puhastada. Veenduda, et katlamajja pääseks põlemiseks vajaminev õhk.

Avada katla suitsusiiber. Täita kolle kivisõega, kuid mitte rohkem kui 4/5 kolde mahust. *Kivisõe tüki läbimõõt soovitatavalt 5 ... 15 cm. NB! Mitte kasutada kivisõe puru.* Sulgeda laadimisava uks. Süüdata kivisüsi eest, alt. Sulgeda alumine uks. Reguleerida primaar- ja sekundaarõhu pealeandmine nii, et põlemine oleks puhas, korstnast tulev suits ei tohi olla must. **Säästlikuks kütmiseks on soovitatav suitsugaaside temperatuur hoida vahemikus 220 ...250 C** (vt. korstna tõmberegulaator). Veenduda, et katla temperatuuri tõustes hakkab tööle katla segamissõlme pump.

Drosselklapi reguleerimine.

Drosselklapid, nii esimene kui ka tagumine reguleeritakse katlast väljuva vee temperatuurile. Katlast väljuva vee temperatuuril 80 C peavad täielikult sulguma primaarõhku pealeandvad õhuklapid. Arvestades põlemise inertsit võib katla temperatuur jätkuvalt tõusta kuni 95C. Kui inertsist tingitud temperatuuritõus on suurem kui eelpoolmainitud tuleb drosselklapid ümber reguleerida madalamale temperatuurile.

Kütteperioodi lõpp

Kütteperioodi lõppedes on vajalik puhastada kogu katel, suitsutorud, korstnatorud ja korsten. Vajadusel vahetada uste tihendusnõör. Siibri völliile, suitsuklappidele ka kõikidele uste hingedele pannakse grafiidiga segatud määret. Vesi jääb katlasse. Põrand tuleb hoida puhta ja kuivana.

OHUTUSNÕUDED.

Katelt tohib kasutada ainult selleks väljaõppe saanud üle 18 aasta vanune isik kooskõlas käesoleva kasutusjuhendi ja Eesti Vabariigis kehtivate ohutusnõuetega.

Tuleohutuse nõuded.

Katelt võib paigaldada ruumi, mis vastab Eesti Vabariigis kehtivatele "Katlamajad ja -ruumid. EPN 10.8 tuleohutuse nõuetele".

Ohutud vahekaugused.

Katelt võib paigaldada minimaalselt 200 mm kaugusele lähimast mittepõlevast materjalist ehitatud seinast. See vahemaa ei kehti erinevate põlemisastmega teiste seinamaterjalide kohta (vt. tabel). Tuleohutut vahemaad 200 mm on vaja suurendada vähemalt kaks korda, kui materjali süttimisaste on C3. Samuti tuleb tuleohutut vahemaad suurendada kaks korda, kui seina materjali ei ole võimalik määratleda. Tuleohutut vahemaad võib vähendada kaks korda s.o 100 mm-ni, kui kasutada tulekindlat sooja kaitseekraani, mille paksus on 5 mm ja kaugus kaitstavast pinnast vähemalt 25mm. Kaitseekraani mõõtmed peavad ulatuma üle katla külje servade vähemalt 150 mm ja katla pealmise osa (lae) servade vähemalt 300 mm.

Antud mõõdud ja vahekaugused kehtivad ka katla lähedale paigutatud esemete suhtes.

Kui katel on paigaldatud põlevast materjalist põrandale siis tuleb katla alune põrand katta mitte põleva materjaliga ja isoleerida termoisolatsiooni materjaliga. Isolatsioonimaterjalidena võib kasutada kõiki A grupi materjale. (vt. tabel)

Tab. Tulekindlad materjalid

Tulekindluse klass	Materjalide nimetus
A – mittesüttivad materjalid	Graniit, betoon, telliskivi, keraamiline plaat, tulekindel krohv.
B – raskesti süttivad materjalid	Akumin, izomin, gerakliit jne.
C1 – halvasti süttivad materjalid	Puit, tamm, saar, vineer, sirkoliit, metalliseeritud plastik jne.
C2 – keskmiselt süttivad materjalid	Puit, kuusk, mänd, lehtpuu, puitplaadid, kummimaterjalist plaadid jne.
C3 – kergesti süttivad materjalid	Tselluloosist materjalid, polüuretaan, polüstiirool, polüetüleen, polüvinüülkloriid jne.

Katla suitsutoru ots peab suubuma otse korstnasse. Kui niisugust võimalust ei ole, siis võib kasutada metallist suitsutoru, kuid soovitatavalt mitte pikemat kui 1 m. Toru peab olema "haljas" ilma igasuguse võimalikult süttiva katteta. Toru peab olema mehaaniliselt tugevalt kinnitatud ja hermeetiline. Suitsutoru ei tohi läbida mistahes võimalikke abi-, majandus või eluruume.

GARANTII.

Koos katlaga saab klient endale "Katla kompleksuse ja kvaliteedi sertifikaadi". Trükitud kasutusjuhendi tagaküljel. Sertifikaat toimib garantiikirjana ning sisaldab tootenumbrit ja katla nimivõimsust ning paigaldaja poolt tehtavate kontrollmõõtmiste tulemusi. Ilma täidetud sertifikaadita katla garantii ei kehti.

Vastavalt eeskirjadele kehtivad kõik katla garantiid ainult kompetentse ja litsentseeritud paigaldamisfirma teostatud paigaldamise korral; vastupidisel juhul kaebusi arvesse ei võeta.

Katla paigaldamine valesti ehitatud keskkütte süsteemile ja katla ekspluatatsiooninõuete eiramine katkestab katla garantii.

Peale paigaldamist teostatakse kuumaproov; üleandmise vastuvõtmise akt moodustab osa garantiikirjaks olevast tootja "kvaliteedi ja kompleksuse sertifikaadist". Kasutaja allkirjastab nimetatud sertifikaadi kinnitades, et teda on instrueeritud katla hooldamise üksikasjadest. Kaebuse korral näitab kasutaja sertifikaati hooldefirmale.

KATLA KVALITEEDI JA KOMPLEKTSUSE SERTIFIKAAT

Katla number.

Mark ja võimsus

Paigaldusfirma kinnitab, et katel on korralikult paigaldatud ja õigesti ehitatud küttesüsteemi külge ning et katla nõutud parameetrid on saavutatud.

Kasutaja kinnitab, et teda on paigaldaja või teenindava firma poolt piisavalt instrueeritud katla kasutamise alal, et katel töötas ilma ilmsete vigadeta ning mõõtmisel saavutatud parameetrid olid:

Kütuse liik

Tarbimine tunnis m³ (kg)

Korstna tõmme..... Pa

Suitsugaaside temperatuurC

Kasutaja allkiri

Kontrolli ja paigaldamise kuupäev

Paigaldusfirma allkiri, pitsat, ja litsentsi number.

.....
.....
.....

Müügi kuupäev

Müüja allkiri

Müügifirma nimi ja pitsat

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.